



JELMAGYARÁZAT

- meglévő vízvezeték
- tervezett vízvezeték
- meglévő szennyvízcsatorna
- tervezett szennyvízcsatorna
- meglévő csapadékvíz csatorna
- tervezett csapadékvíz csatorna
- meglévő gázvezeték
- meglévő elektromos kábel
- meglévő telefon kábel
- tervezett 0,4 kV-os csatl.földkábel
- tervezett földelő vezeték
- tervezett kisfeszültségű főelosztó berendezés

Egyidejű teljesítmény: 18kVA; 3x25A
ÉRINTÉSVÉDELEM: Nullázás /TN-S/
Áramvédő kapcs. /ÁVK/

	PANNONTERV-VESZPRÉM Kft. VESZPRÉM, JUTASI ÚT 21. TELEFON: 88-428-477; TELEFAX: 88-426-881		V – 1
	Megrendelő:	FCV Sportszervező Kft. 8440 Herend, Kossuth köz 9	Helyszín:
	Munka megnevezése:	Veszprém, Erdész utca 1. Műfüves pálya Futsal klubház és öltöző épület	Tervfajta:
	Rajz megnevezése:	Villamos energia ellátás terve	Munkaszám:
	Ötvezető igazgató:	Vill. tervező:	Szerkesztő:
EZ A TERV A PANNONTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELME TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA		Egyeztető:	Dátum:
			Rajzt.