MEGJEGYZÉS:

A kivitelezés során a hatályban lévő munkavédelmi
és tűzvédelmi előírások betartása kötelező!
A gázvezetéket az épület érintésvédelmi rendszerével fémesen össze kell kötni.
A füstgáz–kivezetés megfelel az előírásoknak.
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket gázmentesíteni kell.

JELMAGYARÁZAT:

- tervezett gázvezeték
- meglévő gázvezeték
- tervezett gázkészülék
- elzáró gömbcsap



FÜSTGÁZ–LEVEGŐ KOAX. RENDSZER ELEMEI:

1. Viessmann AZ ø60/100 koax. indító idom (kazán tartozék)
2. Viessmann AZ ø60/100 PPs/PPs ellenőrző könyök idom cikksz.: 7373229
3. Viessmann AZ ø60/100 PPs/PPs koaxiális cső cikksz.: 7373223
4. Schiedel AVANT csatlakozó adapter

Megrendelő:
PANNONTERV–VESZPRÉM Kft

Veszprém
Jutasi u. 21.

Terv tárgya:
FUTSAL Klubház és Öltöző Épület
Veszprém
Erdész u. 1.
Hrsz.: 2368/10.
Gázellátás

Rajz megnevezése:
Függőleges csőterv

Tervező:

Pauló Levente
épületgépész tervező
G–T–07–0840

Molnár Balázs
okl. épületgépész mérnök
ügyvezető

Méretarány:	Rajzszám:
M 1:50	GG–03
Dátum:	Tervfajta:
2016. 01. 13.	KIVITELI

KREATERV ÉPÜLETGÉPÉSZET Kft
H–8200 Veszprém, Sáfrány u. 5/C.
E–mail: molnar.balazs22@chello.hu