


Bárány A.

Halász I.



# E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Veszprém hivatalos helyiségében,  
2015. 07. 23. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Veszprém részéről: Dobos, Zoltán  
PANNONTERV-Veszprém Kft. részéről: Bárány Attila,

Tárgy: **Veszprém, Futsal klubház és öltözőépület, pályavilágítás villamos energia ellátása**

A Hálózati Régió Veszprém dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT**.

1 kV-os földkábel(eke)t érint.

Érintett vonal jelzőszáma: 96/1-156 trk. 2/3 SZE elosztó

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható**.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárási elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

**Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani**, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


## A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

**Gombosi László**, Cím: 8200 Veszprém Mártírok u. 9., Tel.: +36 30 3856 583, Fax.: + 36 88 591210, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Veszprémi Régió,

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Veszprém felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

## Megjegyzés:

  
aláírás

Bárány Attila

PANNONTERV-Veszprém Kft.

**PANNONTERV-VESZPRÉM KFT**

Veszprém, Jutasi út 21. 8200

Tel.: 88/428-477; E-mail: pannterv@chello.hu

Bank: 10918001-00000143-01490000

Adószám: 11335980-2-19

Cg.: 19-09-502304

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Veszprémi Régió

aláírás

Dobos, Zoltán

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Hálózati Régió Veszprém