

Acélszerkezetekre:

- Acélminőség: S235 JRG (MSZ 6280–82 37B)
- Gyártási pontosság: +- 2mm
- Kötőelemek 8.8 min., horganyzott (MSZ 2461)
- Hegesztési varratok (MSZ 4302–73):
A sarokvarratos kapcsolatoknál egyoldali sarokvarrat esetén a=0,7v gyökméretet kell alkalmazni, de ahol lehetőség van rá, kétoldali sarokvarratot kell készíteni $2x a = v_{közrefogott}$ gyökmérettel.
Lehetőség szerint a varratokat körbe kell vezetni és folyamatossá kell tenni. A varratok minősége minimum III. o kell, hogy legyen! A melegen hengerelt szelvényeket teljes keresztmetszetű folyamatos tompavarrattal kell illeszteni.
Tompavarratos illesztéseknél V illetve fél V alakú lemunkálás szükséges.
- Felületkezelés:
Beltérben: Kk tisztasági fokozatú felületre Washprimer tapadásnövelő, és 2rtg rapid cinkkromát alapozó +fedőréteg

MEGJEGYZÉS

- Betonminőség: Pillér: C25/30–XC1–24–F3 ;Koszorú, gerenda: C25/30–XC1–24–F3
- Betonacélminőség:
 - Ø6: B240
 - Ø8–től: B500
- A földszinti sarokoszlop S235JRG min. acél HEA160 euró szelvény
- Betontakarás lemezben: 2,5 cm
- Betontakarás bordában: 2,5 cm
- Hasznos teher a födémén: 2,00 kN/m²
- Hasznos teher az erkélyen: 4,00 kN/m²
- Hasznos teher a lépcsőn: 5,00 kN/m²
- A külső kerámia teherhordó falazat PTH 38K, a belső PTH 30 N+F falazátlöklökből (falazati szilárdság min fd =1,1 N/mm2) készül , ill. kisméretű tömör téglá falazat (T150 H30) THf16

Betonacélkivonat lsd. S– .. j. tervlapon!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

 PANNONTERV	tervező: <div>PANNONTERV Kft Veszprém, Jutasi út 21. Tel.: (88) 428-477, Fax: (88) 426-881</div>		Rajzszám: <div>S - 5</div>
	Megrendelő: <div>FCV Sportszervező Kft. 8440 Herend, Kossuth köz 9.</div>	Helyszín: <div>Veszprém, Jutasi úti labdarúgó centrum Erdész utca 1. 8200 2368/10. Hrsz.</div>	
	Munka megnevezése: <div>Futsal klubház és öltözőépület</div>		Tervfajta: <div>kiviteli terv</div>
	Rajz megnevezése: <div>Földszint feletti födém vasalási részletek, acéloszlop</div>		Munkaszám: <div>1198-1-2014.</div>
Ügyvezető: Halász István	Statikus tervező: Szabó Imre okl. mérnök T- 1/19 -0059	Szerkesztő-rajzoló	Lépték: 1:25
Ez a terv a PANNONTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.		Ellenőrizte: Imre Frigyes okl. mérnök T- 1/19 -0052	Dátum: 2015 december