

JELMAGYARÁZAT:

- hálózati hidegvíz vezeték
- használati melegvíz vezeték
- cirkulációs vezeték
- kevertvíz vezeték
- szennyvíz vezeték épületszerkezetbe vésve
- szennyvíz vezeték szabadon ill. eltakarva
- szennyvíz vezeték épületen belül, szerkezet alatt
- 1" visszacsapó szelep
- 1" elzáró szerelvény
- 1" szabályzó szerelvény
- szűrő szerelvény
- kifolyószelep, ill. sarokszelep keverő csaptelephez
- T.I. tisztító idom szennyvíz ejtő vezetéken
- Biztonsági szelep
- TK Termosztatikus keverő 1" B&K BK02533

MEGJEGYZÉS:

A vízvezetékek ötrétegű, alumíniumbetétes, műanyag csővezetékek az aljzat rétegrend szigetelő rétegében vezetve, Polifoam s=4mm falvastagságú pára- és hőszigeteléssel ellátva.

A berendezési tárgyakhoz oldalfalba vésett felállások készülnek.

Az F03. sz. szertárban a berendezési tárgyak bekötő vezetékei merevfalú nemesacél csővel készülnek, zártcellás pára-és hőszigeteléssel ellátva (Kaiflex ST), s=9mm falvastagsággal.

A szennyvíz vezetékek szintén az építészetileg tervezett hőszigetelő rétegrendben vezetendők, oldalfalba vésett felállásokkal. A földszinti elhűzásokat álmennyezet hiányában rabitzolni szükséges. Az ejtő vezetékek falsarokban elhelyezve szintén elburkolandók, valamint zártcellás szigeteléssel ellátandók (Kaiflex ST, s=13mm).

A szennyvíz gyűjtő vezetékek a földszint aljzata alatt, a feltöltésben szerelendők, az épületet határoló falak alapja alatt kivezetve.

A folyásfenék szint a befogadó magasságát figyelembe véve határozandó meg, a helyszíni méretek alapján.

Az ejtő vezetékek földszinti alsó szakaszába függőleges tisztító idomot kell elhelyezni!

Megrendelő:
PANNONTERV-VESZPRÉM Kft

Veszprém
Jutasi u. 21.

Terv tárgya:
FUTSAL Klubház és Öltöző Épület
Veszprém
Erdész u. 1.
Hrsz.: 2368/10.
Vízellátás- csatornázás

Rajz megnevezése:
Földszint alaprajz

Tervező:

Pauló Levente
épületgépész tervező
G-T-07-0840

Molnár Balázs
okl. épületgépész mérnök
ügyvezető

Méretarány:	Rajzszám:
M 1:50	GV-01
Dátum:	Tervfajta:
2016. 01. 13.	KIVITELI

KREATERV ÉPÜLETGÉPÉSZET Kft
H-8200 Veszprém, Sáfrány u. 5/C.
E-mail: molnar.balazs22@chello.hu